

 	<p>„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan, tel. 65 512 13 88 Laboratorium „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. Kielczewo, ul. Polna 75, 64-000 Kościan, tel. 65 512 24 93</p>	Formularz F-01/P-10
		Nr wydania: 1
		Data wydania: 01.03.2019
		Strona/ stron: 1/3

Sprawozdanie z badań 229/2019

Nazwa i dane kontaktowe Klienta: „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o., ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan, Sieć Wodociągowo - Kanalizacyjna

Numer zlecenia: 1/2019

Próbka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Izabelę Mruk).

Identyfikacja próbki:

- oznakowanie próbki: G
- kod laboratoryjny próbki: 403/19
- punkt pobrania próbki: Kościan, ul. Graniczna 51a, kuchnia
- metodyka pobierania próbki: PN-ISO 5667-5:2017-10 A
- rodzaj próbki: woda do spożycia przez ludzi
- stan próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium: prawidłowy

Data pobrania próbki: 04.03.2019

Data przyjęcia próbki do badań: 04.03.2019

Godzina przyjęcia próbki do badań: 7:15

Data rozpoczęcia badań: 04.03.2019

Data zakończenia badań: 04.03.2019

Sprawozdanie z badań nr 229/2019	Formularz F-01/P-10
	Nr wydania: 1
	Data wydania: 01.03.2019
	Strona/ stron: 2/3

Wyniki badań

		Kod laboratoryjny próbki: 403/19			
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik	Niepewność	NDS
Barwa	PB-06/W z dn. 22.02.2016 wydanie 7 na podstawie metody Nanocolor 39 A ₁ (Z)	mg / l Pt	6	n.d.	Akcept.
Mętność	PN – EN ISO 7027-1:2016-09 A ₁ (Z)	NTU	0,37	n.d.	1,0 [~]
pH	PN-EN ISO 10523:2012 A ₁ (Z)		7,5 <small>Rzeczywista temp. pom. 11,5°C.</small>	n.d.	6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 A ₁ (Z)	μS/cm w temp. 25°C	872 <small>Rzeczywista temp. pom. 11,0°C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temp.</small>	n.d.	2500
Zapach	PN – EN 1622 : 2003		Akcept.	n.d.	Akcept.
Jony amonowe	PN-ISO 7150-1:2002 A ₁ (Z)	mg / l	<0,13*	n.d.	0,50
Azotyny	PN-EN 26777:1999 A ₁ (Z)	mg/l	<0,033*	n.d.	0,50
Żelazo ogólne	PB-01/W,Ś z dn. 22.02.2016 wydanie 8 na podstawie testu kuwetowego Nanocolor nr 91836 A ₁ (Z)	μg / l	<40*	n.d.	200
Mangan	PB-02/W z dn. 22.02.2016 wydanie 7 na podstawie testu kuwetowego Nanocolor nr 91860 A ₁ (Z)	μg / l	<20*	n.d.	50
Azotany	PN-82/C-04576.08 ^{w)} A ₁ (Z)	mg/l	2,8	n.d.	50
Chlorki	PN-ISO 9297:1994 A ₁ (Z)	mg/l	54	n.d.	250
Chlor wolny ²⁾	PB-05/W z dn. 17.08.2016 wydanie 1 na podstawie testu 8021 DPD Hach Lange A ₁ (Z)	mg/l	0,12	n.d.	0,3
Indeks nadmanganianowy	PN-EN ISO 8467:2001 A ₁ (Z)	mg/l O ₂	3,1	n.d.	5,0
Wapń	PN – ISO 6058 : 1999 A ₁ (Z)	mg/l	176	n.d.	n.d.
Magnez	PN-C-04554-4:1999, Załącznik A A	mg/l	19	n.d.	7-125
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)	PN – ISO 6059 : 1999 A ₁ (Z),P	mg/l CaCO ₃	520	66	60-500
Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)	PN – ISO 6059 : 1999 A ₁ (Z)	°DH	29,2	n.d.	n.d.
Zasadowość ogólna	PN-C-04540-03:1990	mmo/l	4,8	n.d.	n.d.
Ortofosforany	Test kuwetowy Nanocolor nr 91877	mg/l	0,163	n.d.	n.d.

^{w)} – norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

n.d. – nie dotyczy

[~] - akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Akcept. – akceptowalna(y) przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

* - wartość poniżej zakresu akredytacji

²⁾ – badania wykonywane w miejscu pobrania próbki

Odstępstwo: Nie zastosowano odstępstw.

Sprawozdanie z badań nr 229/2019	Formularz F-01/P-10
	Nr wydania: 1
	Data wydania: 01.03.2019
	Strona/ stron: 3/3

STARSZY LABORANT	
Sporządził:..... <i>Michał Jurga</i> Michał Jurga	Data: <i>04.03.2019</i>

KIEROWNICZKA LABORATORIUM	
Autoryzował i zatwierdził:..... <i>Joanna Chwała</i> Joanna Chwała	Data: <i>04.03.19</i>

- Uwagi:**
- Niepewność wyników badań akredytowanych podawana jest na życzenie Klienta, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.
 - Niepewność wyniku wyrażona jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla:
 - metody badawczej bez niepewności pobierania próbek przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ (oznakowane literą M).
 - metody badawczej wraz z niepewnością pobierania próbek przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$ (oznakowane literą P).
 - Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie, transport, metodę pobierania i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej przez Klienta.
 - Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
 - Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
 - Na życzenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzonych badań.
 - Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literą A) i nieakredytowanymi.
 - NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie/dopuszczalne zakresy wartości według wymagań „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.
 - Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie z dnia 06.07.2018r. oznakowane symbolem (Z).

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ